

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

Licitación Pública Nacional Electrónica

Número LA-032000001-E278-2021

“Servicio integral de mantenimiento preventivo y correctivo, con suministro de materiales a: partida 1, maquinaria y equipos; partida 2, sistemas especiales; y partida 3, inmueble sede del Tribunal Federal de Justicia Administrativa en la Ciudad de Xalapa, Veracruz”

Acta de la Junta de Aclaraciones de la licitación pública LA-032000001-E278-2021, relativa a la contratación del “Servicio integral de mantenimiento preventivo y correctivo, con suministro de materiales a: partida 1, maquinaria y equipos; partida 2, sistemas especiales; y partida 3, inmueble sede del Tribunal Federal de Justicia Administrativa en la Ciudad de Xalapa, Veracruz”.

En la Ciudad de Xalapa, Veracruz, siendo las once horas del viernes doce de noviembre de dos mil veintiuno, en las oficinas de la Delegación Administrativa de la Sala Regional del Golfo, y la Tercera Sala Especializada en materia de Comercio Exterior y Auxiliar, ubicadas en el domicilio Circuito Rafael Guízar y Valencia No. 103, lote interior, Colonia Reserva Territorial; con fundamento en lo establecido en los artículos 33 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en lo sucesivo la Ley, y el artículo 46 de su Reglamento, en lo sucesivo el Reglamento, se celebra la **Junta de Aclaraciones de la Licitación Pública** al rubro citada. El licenciado, Arturo Corona Burch, Delegado Administrativo de las Salas, quien preside este acto, dio la bienvenida a los servidores públicos que fungen como testigos, procediendo al desarrollo del mismo, conforme a lo siguiente:

- I. **Registro de asistencia.**
- II. **Respuestas a las aclaraciones presentadas por los licitantes, de acuerdo a la Sección III, inciso e), de la Convocatoria de esta Licitación.**

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA.

- I. **Registro de asistencia.** Este acto dio inicio a las 11:00 horas, con el registro de asistencia de los servidores públicos del Tribunal.
- II. **Respuestas a las aclaraciones presentadas por los licitantes, de acuerdo a la Sección III, inciso e), de la Convocatoria de esta Licitación.** En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 33 Bis de la Ley, asiste al servidor público que preside, el ingeniero, José Eduardo Silva López, Jefe de mantenimiento de las Salas, adscrito a la Delegación Administrativa.

Acto seguido, se relacionan los licitantes que presentaron sus solicitudes de aclaración a través de Compranet, acompañadas del escrito de interés en participar en la junta de aclaraciones; con una anticipación de cuando menos 24 horas, a la celebración de la presente junta, cumpliendo con lo dispuesto por el artículo 33 Bis tercer párrafo de la Ley y 45 tercer párrafo de su Reglamento.

1. Proyectos Generales y de Construcción LUART S. de R. L. de C. V.
2. Sergio Marcos Linares Camargo
3. IAI Ingeniería S.A. de C.V.

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

Licitación Pública Nacional Electrónica

Número LA-032000001-E278-2021

“Servicio integral de mantenimiento preventivo y correctivo, con suministro de materiales a: partida 1, maquinaria y equipos; partida 2, sistemas especiales; y partida 3, inmueble sede del Tribunal Federal de Justicia Administrativa en la Ciudad de Xalapa, Veracruz”

A continuación, se relacionan las preguntas de los Licitantes y las respuestas correspondientes:

Participante: Proyectos Generales y de Construcción LUART S. de R. L. de C. V.

No.	PUNTO DE LA CONVOCATORIA	PÁGINA	PREGUNTA	RESPUESTA
1	Anexo 1 3.2 Partida 2 Mantenimiento a Sistemas Especiales.	36	¿En la partida 2: Mantenimiento a Sistemas Especiales, los trabajadores estarán a cargo del Jefe de Mantenimiento del Inmueble como ocurre en las otras Partidas?	El personal que realice los trabajos de la partida 1, 2 y 3 estará bajo la supervisión directa del Jefe de Mantenimiento, quien ordenará la realización de todos los trabajos que se requieran según las necesidades de operación de las instalaciones y de las actividades contempladas en el anexo técnico.

Participante: Sergio Marcos Linares Camargo

No.	PUNTO DE LA CONVOCATORIA	PÁGINA	PREGUNTA	RESPUESTA
1	3.1.1.15	33	¿El filtrado del aceite se realizará con equipo spramm (filtro de partículas y humedad) o con equipo de alto vacío para retiro de humedad?	Se realizará con equipo spramm.
2	3.1.1.16	34	¿Para la calibración de los interruptores termo magnéticos, se utilizará el maletín de prueba para corroborar estos ajustes? (ajustes de tiempo largo, tiempo corto y prueba de falla de tierra)	Sí se deberá utilizar el maletín de prueba para corroborar la calibración



TFJA

TRIBUNAL FEDERAL
DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA


ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

Licitación Pública Nacional Electrónica

Número LA-032000001-E278-2021

“Servicio integral de mantenimiento preventivo y correctivo, con suministro de materiales a: partida 1, maquinaria y equipos; partida 2, sistemas especiales; y partida 3, inmueble sede del Tribunal Federal de Justicia Administrativa en la Ciudad de Xalapa, Veracruz”

Participante: IAI Ingeniería S.A. de C.V.

No.	PUNTO DE LA CONVOCATORIA	PÁGINA	PREGUNTA	RESPUESTA
1	Anexo I. Anexo Técnico 3. Descripción de la prestación del Servicio 3.2 Partida 2: Mantenimiento a Sistemas Especiales	36	Dice: En caso de requerir alguna pieza especial, se tendrá que presentar la cotización correspondiente para su autorización y ejecución. Se entiende que cualquiera de los equipos y/o componentes descritos en el anexo técnico de cada uno de los subsistemas (Circuito Cerrado de Televisión, Detección de Humos y Notificación de Alarmas, Control de Acceso y Automatización) que presenten daño total e irreparable podrán ser suministrados y reemplazados bajo previa autorización de compra por parte del TFJA, ¿es correcta nuestra apreciación?	Es correcta
2	Anexo I. Anexo Técnico 3. Descripción de la prestación del Servicio 3.2 Partida 2: Mantenimiento a Sistemas Especiales	36	En referencia a la respuesta de la pregunta No. 1, ¿Se aceptaría cotizar, y en su caso posterior suministrar e instalar equipos y/o componentes de otras marcas que cumplan con las funciones y características mínimas requeridas para asegurar la funcionalidad de cada subsistema?	En caso de que se compruebe que el componente, pieza especial, equipo o accesorio esté discontinuado por el fabricante y que éste mismo, no ofrezca uno similar que cumpla con las especificaciones originales, se aceptará el suministro e instalación de equipos y/o componentes de otras marcas, que cumplan con las funciones y características mínimas requeridas para asegurar la funcionalidad de cada subsistema.
3	Anexo I. Anexo Técnico 3. Descripción de la prestación del Servicio 3.2 Partida 2: Mantenimiento a Sistemas Especiales	36	Dice: ...adicionalmente, se deberá contemplar dos visitas extraordinarias durante el año, por personal calificado en caso de que se presenten fallas en alguno de los sistemas. Se entiende que estas 2 visitas son ajenas a las 2 visitas de mantenimientos	Es correcta 



TFJA
TRIBUNAL FEDERAL
DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

Licitación Pública Nacional Electrónica

Número LA-032000001-E278-2021

“Servicio integral de mantenimiento preventivo y correctivo, con suministro de materiales a: partida 1, maquinaria y equipos; partida 2, sistemas especiales; y partida 3, inmueble sede del Tribunal Federal de Justicia Administrativa en la Ciudad de Xalapa, Veracruz”

No.	PUNTO DE LA CONVOCATORIA	PÁGINA	PREGUNTA	RESPUESTA
			programados en agosto 2022 y febrero 2023, ¿Es correcta nuestra apreciación?	
4	Anexo I. Anexo Técnico 3. Descripción de la prestación del Servicio 3.2 Partida 2: Mantenimiento a Sistemas Especiales 3.2.1.1 Sistema de Circuito Cerrado de Televisión C.- Elementos de Control	40	Dice: Reemplazo de disco duro existente del servidor principal, por disco de estado sólido con capacidad de 4.00 terabytes, incluye la clonación del disco duro existente al nuevo disco duro, suministro, colocación e instalación en el servidor. ¿Solicitamos nos proporcione el modelo y número de serie del servidor con la finalidad de suministrar e instalar el disco correcto al servidor?	El servidor es de la marca Dell modelo Power Edge R210 II con número de serie 00168-705-466-157.
5	Anexo I. Anexo Técnico 3. Descripción de la prestación del Servicio 3.2 Partida 2: Mantenimiento a Sistemas Especiales 3.2.1.2 Sistema de Detección de Humo y Notificación de Alarmas A.-Detectores de Humo, Detectores Térmicos y Detectores de CO2	40	Dice: Cambiar detectores y programarlos en el panel de control, si llegara a fallar durante el periodo del servicio. Se entiende que el cambio y programación de los detectores que fallen y ya no sean funcionales estará a cargo del licitante ganador, pero ¿el suministro de estos estará a cargo de la convocante o el licitante ganador deberá considerar también el suministro de éste?	En caso de que llegaran a fallar detectores de humo, durante el periodo del servicio, el licitante ganador deberá de considerar el suministro.
6	Anexo I. Anexo Técnico 3. Descripción de la prestación del Servicio 3.2 Partida 2: Mantenimiento a Sistemas Especiales 3.2.1.3 Sistema de Control de Acceso A.-Lectoras biométricas y de proximidad para tarjetas MIFARE	42	Se pide suministrar e instalar 12 piezas de lectora de proximidad MIFARE referencia comercial EASYENTRY, modelo EE-5507WP, sin embargo, se menciona a la convocante que estos dispositivos ya están discontinuados, por lo que se solicita a la convocante se acepte el suministro de otra marca y modelo de lectora cumpliendo las características y funciones mínimas del solicitado, ¿Se acepta nuestra propuesta?	En caso de que se compruebe que lectora de proximidad MIFARE referencia comercial EASYENTRY, modelo EE-5507WP esté discontinuada por el fabricante y que éste mismo, no ofrezca una similar que cumpla con las especificaciones originales, se aceptará el suministro e instalación de otras marcas que cumplan con las funciones y características mínimas requeridas para asegurar la funcionalidad del sistema.



TEJA

TRIBUNAL FEDERAL
DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

Licitación Pública Nacional Electrónica

Número LA-032000001-E278-2021

“Servicio integral de mantenimiento preventivo y correctivo, con suministro de materiales a: partida 1, maquinaria y equipos; partida 2, sistemas especiales; y partida 3, inmueble sede del Tribunal Federal de Justicia Administrativa en la Ciudad de Xalapa, Veracruz”

No.	PUNTO DE LA CONVOCATORIA	PÁGINA	PREGUNTA	RESPUESTA
7	Anexo I. Anexo Técnico 3. Descripción de la prestación del Servicio 3.2 Partida 2: Mantenimiento a Sistemas Especiales	36 a 45	¿Se otorgará al licitante ganador los planos (en archivo fuente) de instalación y distribución de cada uno de los subsistemas que forman parte de los mantenimientos?	No se otorgarán. En caso de ser necesario para la correcta prestación del servicio, la convocante mostrará los planos requeridos al licitante ganador.
8	Anexo I. Anexo Técnico 3. Descripción de la prestación del Servicio 3.2 Partida 2: Mantenimiento a Sistemas Especiales	36 a 45	En referencia a la respuesta de la pregunta No. 7, ¿La convocante va a requerir la modificación de los planos, en caso de aplicar algún cambio en los subsistemas que forman parte de los mantenimientos?	La convocante no requerirá la modificación de los planos, en caso de aplicar algún cambio en los subsistemas que forman parte de los mantenimientos
9	Anexo I. Anexo Técnico 3. Descripción de la prestación del Servicio 3.2 Partida 2: Mantenimiento a Sistemas Especiales	36 a 45	En el supuesto de que a mi representada solo le sea adjudicada la partida 2, y que para algún trabajo se requiera modificar o resanar alguna cuestión del tipo civil y/o eléctrico, ¿debemos considerar dentro de nuestro costo estos servicios o algún otro licitante que resulte ganador de las otras partidas será el encargado de atender esas solicitudes?	No se deberá considerar en la propuesta de la partida 2, ningún trabajo que requiera modificar o resanar alguna cuestión del tipo civil y/o eléctrico.
10	General	todas	¿Se nos brindará algún espacio dentro de las instalaciones de la convocante para almacenar las herramientas y materiales que se vayan a utilizar para los mantenimientos?	El jefe de mantenimiento, al inicio del periodo del servicio, asignará una bodega para almacenar las herramientas y materiales que se vayan a utilizar en los mantenimientos
11	General	todas	¿Se nos brindará acceso al estacionamiento privado de las instalaciones de la convocante para el resguardo de nuestras unidades vehiculares?	No se brindará el acceso al estacionamiento del Tribunal, para el resguardo de las unidades vehiculares, sólo se permitirá el acceso para entrada y salida de equipos y herramientas a utilizar en el servicio.
12	General	todas	¿La disposición final de los residuos sólidos urbanos, residuos de manejo especial y/o residuos peligrosos que se	La disposición final de residuos sólidos urbanos, residuos de manejo especial y/o residuos peligrosos que se generen



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

Licitación Pública Nacional Electrónica

Número LA-032000001-E278-2021

“Servicio integral de mantenimiento preventivo y correctivo, con suministro de materiales a: partida 1, maquinaria y equipos; partida 2, sistemas especiales; y partida 3, inmueble sede del Tribunal Federal de Justicia Administrativa en la Ciudad de Xalapa, Veracruz”

No.	PUNTO DE LA CONVOCATORIA	PÁGINA	PREGUNTA	RESPUESTA
			generen durante la ejecución de los trabajos será por parte de la convocante o del licitante ganador?	durante la ejecución de los trabajos será por parte del licitante ganador.
13	General	todas	En base a la respuesta de la pregunta No. 12, ¿La convocante proporcionará los contenedores para la disposición de los residuos generados durante los trabajos?	La convocante no proporcionará los contenedores para la disposición de los residuos generados durante los trabajos.
14	General	todas	¿Será responsabilidad del licitante tramitar Registro de Generador de Residuos Peligrosos ante SEMARNAT?	Será responsabilidad del licitante, en caso de generar residuos peligrosos durante el periodo del servicio, tramitar el registro de Generador de Residuos Peligrosos ante SEMARNAT.
15	General	todas	¿Se permitirá el uso de los servicios sanitarios que se encuentran dentro de las instalaciones de la convocante para nuestro personal de trabajo?	Sí se permitirá el uso de los servicios sanitarios (baños y tarjas del nivel de planta baja) que se encuentran dentro de las instalaciones de la convocante, para uso del personal del licitante ganador, durante el periodo del servicio.
16	General	todas	¿Cuenta con algún protocolo específico y en particular para el tema del COVID-19?	El protocolo a seguir para el tema del COVID-19 y cuestiones de medidas de seguridad, son los enunciados en el numeral 13 del anexo técnico (páginas 76 y 77 de la convocatoria).

Una vez contestadas todas y cada una de las dudas expuestas por los licitantes, se reitera que la presentación y apertura de proposiciones de la Convocatoria, será el **24 de noviembre de 2021, a las 11:00 horas**, a través de Compranet.

No habiendo otro asunto que tratar, ni observación alguna por parte de los asistentes, siendo las doce horas con seis minutos del mismo día en que se actúa, se da por terminado el acto de la junta de aclaraciones de la Licitación al rubro citada, firmando el acta los que en ella intervinieron.

El acta estará colocada 5 días hábiles en los estrados que se encuentran en **Circuito Rafael Guízar y Valencia No. 103, lote interior, Colonia Reserva Territorial, Xalapa de Enríquez**,



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

Licitación Pública Nacional Electrónica

Número LA-032000001-E278-2021

“Servicio integral de mantenimiento preventivo y correctivo, con suministro de materiales a: partida 1, maquinaria y equipos; partida 2, sistemas especiales; y partida 3, inmueble sede del Tribunal Federal de Justicia Administrativa en la Ciudad de Xalapa, Veracruz”

Veracruz, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 37 Bis de la Ley. Asimismo, se difundirá una copia a través de CompraNet, procedimiento que sustituirá a la notificación personal.

Servidores públicos del Tribunal federal de Justicia Administrativa

Nombre	Firma	Rúbrica
Arturo Corona Burch, Delegado Administrativo de las Salas. De conformidad con el artículo 109, fracción VI, del Reglamento Interno y el numeral VI.1.8 de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios, del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.		
José Eduardo Silva López, Jefe de mantenimiento.		

-----FIN DEL ACTA.